



Karpacka Spółka Gazownictwa
Sp. z o.o w Tarnowie
Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach
ul. Loefflera 2, 25-550 Kielce
tel. (41)34-94-444,

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI W KIELCACH

16-10-2011

OS-ATA-26-2/342/11

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY -
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI
IM. JANA CZARNOCKIEGO
UL. ZGODA 21
25-953 KIELCE

Nasz znak: 501/O/WP2/140/11

Kielce, 14-10-2011r

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobór paliwa gazowego – powyżej 10 m³/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26-09-2011r w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 Nr 133 poz. 891, wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej:

- Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
- Punkt wyjścia z systemu gazowego: Zborów; ID448016;
- Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: budynek biurowy przy ul. Zgoda 21 w Kielcach
- Cel wykorzystania paliwa gazowego:
- ogrzewanie
- Rodzaj i ilość urządzeń gazowych:

Urządzenie	Właściwe zaznaczyć X		Moc pojedynczego urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]
	Istniejące	Projektowane		
KOCIOŁ JEDNOFUNKCYJNY		X	120	2

- Dostawa i odbiór paliwa gazowego:

Rok	Pobór paliwa gazowego					
	Godzinowy [m ³ /h]		Dobowy [m ³ /dobę]		Roczny [m ³ /rok]	
	Min.	Maks	Min.	Maks	Min.	Maks
od 10.2012	11,0	27,0	200,0	648,0	4 000,0	5 200,0
2013	11,0	27,0	200,0	648,0	40 000,0	50 000,0

- Moc przyłączeniowa: 27 [m³/h]:
- Charakterystyka dostawy i odbioru paliwa gazowego:
Kw. I - 35 ° Kw. II - 15 ° Kw. III - 15 ° Kw. IV - 35 [% poboru rocznego].

9. Ciśnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, określone we wniosku o wydanie warunków przyłączenia:
 minimalne: 1,9 [kPa],
 maksymalne: 2,5 [kPa]
10. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 10.1. Istniejące przyłącze niskiego ciśnienia.
 10.2. Średnica kurka głównego DN 65.
 10.3. Lokalizacja: Kielce, ul. ZGODA 21,
11. Dyspozycyjne ciśnienie w miejscu włączenia do czynnej sieci gazowej:
 minimalne: 1.9 [kPa],
 maksymalne: 2.5 [kPa]
12. Ciśnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego::
 minimalne: 1,9 [kPa],
 maksymalne: 2,5 [kPa]
13. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego.
 13.1. Miejsce dostawy i odbioru: punkt pomiarowy na zewnętrznej ścianie budynku.
14. Punkt pomiarowy powinien odpowiadać normom ZN-G-4120-4122.
 14.1. Wymagania dotyczące pomiaru:
 14.1.1. Układ pomiarowy służący do rozliczeń winien spełniać zalecenia norm ZN-G-4001+4010;
 14.1.2. Lokalizacja gazomierza: wraz z kurkiem głównym
 14.1.3. Typ gazomierza: miechowy, G25 gazomierz miechowy - 1 szt.;
 14.1.4. Montaż: rejestratora CRS-03,
 14.2. Rodzaj urządzeń służących do redukcji ciśnienia gazu: brak.
 14.3. Inne wymagania dotyczące punktu pomiarowego: demontaż istniejących układów pomiarowych.
15. Granicę własności sieci gazowej Karpackiej Spółki Gazownictwa stanowi kurek odcinający na wylocie z punktu pomiarowego.
16. Określenie możliwości korzystania z innych źródeł energii, w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczeniu paliwa gazowego: Brak.
17. Podziemne odcinki instalacji powinny być zaprojektowane i wykonane, w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2001r. Nr 97 poz. 1055) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie na roboty budowlane nie objęte pozwoleniem na budowę.
18. Wewnętrzna instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz. U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę.
19. Dokumentację projektową należy uzgodnić w Zakładzie Gazowniczym w Kielcach w zakresie rozwiązań technicznych pomiaru paliwa gazowego.
20. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, wg obowiązującej stawki plus podatek VAT
21. Opłata za przyłączenie określona zostanie w umowie o przyłączenie, stanowiącej podstawę do rozpoczęcia przez KSG prac projektowych i budowlanych.
22. Zakres przyłączenia obejmuje wykonanie przyłączenia, nadzór nad jego realizacją oraz włączenie do czynnej sieci gazowej.
23. Przyłączane do sieci urządzenia, instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 23.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego,
 23.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń,

- 23.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
24. Realizacja przyłączenia do sieci gazowej może nastąpić po zawarciu Umowy o przyłączenie na pisemny Wniosek Podmiotu, zawierający zapewnienie dostaw gazu do punktu wyjścia określonego w P. 2
25. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków przyłączenia do sieci gazowej.
26. W przypadku rezygnacji, przed upływem roku, z ubiegania się o przyłączenie do sieci gazowej prosimy o niezwłoczne poinformowanie nas o tym fakcie.
27. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 2013-10-13.
28. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
29. Załącznik do niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej, stanowi Informacja o zasadach przyłączenia oraz Wniosek o zawarciu umowy o przyłączenie.
30. Klauzule:
- 30.1. W realizacji przyłączeń (w tym w opracowaniach projektowych i ich uzgadnianiu) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnętrznymi opracowaniami KSG, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
- 30.2. KSG nie ponosi odpowiedzialności za działanie Podmiotu związane z przyłączeniem, podjęte przed zawarciem umowy o przyłączenie.
- 30.3. Zawarcie umowy o przyłączenie podtrzymuje ważność warunków przyłączenia.

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno - Finansowych

Władysław Antoń

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Dystrybucji

Jerzy Sztybel

Opracował: Jerzy Malus

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (41)34-94-261

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymują:

1. Klient,
2. OTO w/m.