

Energia geotermalna w systemach binarnych (patrz str. 699)
Geothermal energy in binary systems (see p. 699)



Ryc. 3. Siłownia geotermalna Svartsengi (Islandia) wykorzystująca oprócz klasycznej turbiny na parę geotermalną obieg ORC
Fig. 3. Geothermal power plant Svartsengi (Iceland) utilizing ORC cycle in addition to the classical steam turbines



Ryc. 4. Turbina i generator o mocy $1,2 \text{ MW}_{el}$, turbina jest napędzana wodą o temperaturze ok. 95°C . Obie fot. L. Pająk
Fig. 4. The ORC turbine and generator with a capacity of 1.2 MW_{el} are showed below, the turbine is driven by a water with temperature of ca. 95°C . Both photos by L. Pająk