



Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy

ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. 22 45 92 000, fax 22 45 92 001, sekretariat@pgi.gov.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000122099; NIP PL 5250008040

www.pgi.gov.pl

państwowa służba
geologiczna

państwowa służba
hydrogeologiczna

EZ-240-42/2014/494/14/IH

Warszawa, dnia 11.07.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana pokrycia dachowego i ściennego w magazynach nr 14 i 15 wraz z montażem nowego rynnowania i podłączeniem do systemu kanalizacji deszczowej w magazynach nr 14 i 15 Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Leszczach koło Kłodawy – EZ-240-42/2014”

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

Odpowiedzi na pytania nr 1

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników postępowania przetargowego.

Pytanie nr 1. Jaką blachę trapezową przyjąć do obudowy ścian magazynów (poz. Przedmiaru nr 10 i nr 35), tj. jaka wysokość profilu?, jaka grubość blachy?, czy blacha powlekana i jaka grubość powłoki blachy?

Odpowiedź nr 1. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że wysokość profilu blachy trapezowej 30-40 mm, grubość blachy min 0,5 mm, blacha powlekana, grubość powłoki blachy powlekanej 35 min µm.

Pytanie nr 2. Z jakich materiałów mają być wykonane wrota otwierane (poz. Przedmiaru nr 11 i nr 36) ? czy z blachy trapezowej jak na obudowę ścian ?

Odpowiedź nr 2. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że wrota otwierane mają być wykonane z blachy trapezowej jak obudowa ścian oraz kształtowników stalowych.

Pytanie nr 3. Jaką przyjąć grubość obróbek blacharskich z blachy powlekanej ? czy standardowo 0,5 mm? poliuretanowych.

Odpowiedź nr 3. W odpowiedzi na pytanie Zamawiający wyjaśnia, że obróbki blacharskie z blachy powlekanej – o grubości 0,5 min mm.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

mgr inż. Katarzyna Borzechowska