

kanal instalacyjny do budynku C

dn100

dn100

dn50

HP
5

projektowany hydrant
nałynkowy dn25 w skrzynce
słajowej w węźle
półsłajowym dl.30m

dn50

dn100

dn100

dn100

dn100

dn50

HP
4

RZUT PIWNICY

POZIOM -2
SKALA 1 : 100

- LEGENDA:
- Instalacja hydrantowa
 - ozn. pionu hydrantowego
 - ozn. hydrantu p.poz.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
REMONTU INSTALACJI HYDRANTOWEJ
DLA BUDYNKU IM. JÓZEFA MOROZEWICZA,
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. RAKOWIECKIEJ 4
W WARSZAWIE

BRANŻA INSTALACJE SANITARNE

Inwestor:
PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
UL. RAKOWIECKA 4
00-978 WARSZAWA

Jednostka projektowa:
Aqua Cad Sebastian Ryckowski
al. Niepodległości 17 lok. 6,
05-600 Grojec

Projektant: mgr inż. Maria Gładysz upraw. MAZ/0391/P/005/13
Opracowanie: Sebastian Ryckowski

Numer rysunku:
7 RZUT INSTALACJI HYDRANTOWEJ
BUDYNEK C RZUT PIWNICY - 2

Skala: 1:100 GRUDZIEŃ 2016