



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-240-60/2019/902/19/AC

Warszawa, dnia 28.08.2019 r.

Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB

Sygn. postępowania: NZP-240-60/2019

WYJAŚNIENIE TREŚCI **SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy Pzp i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

W załączniku nr 1 do SIWZ w specyfikacji urządzeń Klimatyzator tyłu split o mocy chłodniczej 4,0kW podany jest wymagany czynnik R410a, pytanie w związku z tym czy może być zamiana na czynnik R32?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę i podtrzymuje zapisy SIWZ w tym zakresie.

W związku z powyższym:

Zmianie ulega pkt 15.17 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być zaadresowana na adres i opisana następująco:

**Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa**

**Dostawa klimatyzatorów wraz z montażem do budynków PIG-PIB
(Sygn. Postępowania: NZP-240-60/2019)**

Nie otwierać przed godziną 10:15 dnia 06.09.2019 roku.

Zmianie ulega pkt 16.2 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa 06.09.2019 r. o godz. 10:00

Zmianie ulega pkt 16.5 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.09.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 231.

Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian modyfikacji ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu.

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Patrycja Pabich
mgr Patrycja Pabich

Are

Pat

[Signature]

[Signature]