



EZP-240-57/2020/938/20/JK

Warszawa, dnia 4 września 2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Budowa instalacji gaszenia gazem wraz z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej w Bibliotece Oryginałów Dokumentów Geologicznych w Halinowie**, sygn. postępowania: **EZP-240-57/2020**.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843, ze zm.), zwanej dalej „Ustawą Pzp” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.

W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy Pzp, Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy udzielone poniżej odpowiedzi pozostają w sprzeczności z postanowieniami SIWZ lub też precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, należy przyjąć, że stanowią one zmianę SIWZ, dokonaną przez Zamawiającego w myśl art. 38 ust. 4 ustawy i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z SIWZ, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z postanowieniami SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają postanowienia SIWZ, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią SIWZ.

Pytanie 1:

Kto będzie składał dokumenty o pozwolenia i na jakich zasadach? Czy oferent otrzyma pełnomocnictwo od Zamawiającego na uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wykonywania zgłoszenia do urzędów gotowości budynku do odbioru budowlanego

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedstawiciel oferenta otrzyma stosowne pełnomocnictwo i będzie zobowiązany do składania wszelkich dokumentów i występowania o pozwolenia do stosownych urzędów.

Pytanie 2:

Jaką normę projektową należy przyjąć PN En 15004 czy NFPA 2001 (o której mowa w przypadku testów szczelności pomieszczeń. Punkt .3.2)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do projektowania należy przyjąć normę PN-EN15004

Pytanie 3:

Czy Zamawiający ma opisana procedurę próbnego wyzwolenia tj. w jaki sposób ma być wykonane, czy mają być wykonane pomiary podczas wyzwolenia, czy wyzwolenia ma dotyczyć wyzwolenia wszystkich zbiorników. Zapis z SIWZ, punkt 3.2: „W zakresie zamówienia Wykonawca zapewni jednokrotną dostawę butli zastępczych do systemu po wyzwoleniu gazu w przeciągu 24h od chwili zgłoszenia. Próbne wyzwolenie gazu w pomieszczeniu powinno być w kalkulowane w cenę systemu.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że to oferent ma zaproponować w projekcie zgodnie z obowiązującą normą sposób próbnego wyzwolenia gazu.

Pytanie 4:

Jaki jest system sygnalizacji pożaru do którego należy włączyć sygnały z centrali sterowania gaszeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w obiekcie jest zainstalowana centrala Polon 4100.

Pytanie 5:

Czy centrala sterowania gaszeniem ma współpracować z centralą sygnalizacji budynku po komunikacji z modułami czy w jakiś inny sposób?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że centrala sterowania gaszeniem ma współpracować z centralą sygnalizacji budynku. Sposób współpracy obu central ma być objęty projektem.

Pytanie 6:

W umowie w Paragrafie 5 ustęp 5 wymaga się sporządzenia dokumentacji wielobranżowej, z kosztorysami, specyfikacjami w terminie 7 dni. Prosimy o potwierdzenie, że ten termin jest negocjowany, gdyż w przeciwnym wypadku oznaczałoby, że dokumentacja wymagana jest już wykonana przez innego oferenta. Taki zakres dokumentacji jest obciążony wielotygodniowymi pracami projektowymi, szczególnie, że wymagana jest dokumentacja zarówno budowlana jak i wykonawcza.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wydłuża termin sporządzenia dokumentacji wielobranżowej wykonania instalacji gaszenia gazem wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji zgodnie z par. 5 ust. 5 umowy do 14 dni.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ. Zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ – ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

Pkt 5) ust.1 §5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) sporządzenie kompletnego projektu wielobranżowego wykonania instalacji gaszenia gazem wraz z dokumentacją kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz przedstawienie do akceptacji Zamawiającego w terminie **14 dni** licząc od daty zawarcia umowy;”

Pytanie 7:

Czy budynek archiwum i systemy w nim zainstalowane są objęte gwarancją? Jeśli tak, to jest gwarantem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że budynek nie jest objęty gwarancją.

Pytanie 8:

Prosimy o potwierdzenie, że naprawa nieszczelności dach, z którego obecnie cieknie woda nie jest w zakresie prac Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że naprawa nieszczelności dachu nie jest objęta zakresem umowy.

Pytanie 9:

Co jest podstawą (powód) aby Wykonawca występował o pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że postępowanie niniejsze prowadzone jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z wybranym przez Zamawiającego sposobem prowadzenia postępowania oraz jego organizacją, obowiązek występowania o pozwolenie na budowę spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 10:

Czy Zamawiający dysponuje w wersji edytowalnej (WORD, ACAD) dokumentacją, którą udostępni Wykonawcy: architektoniczną, wentylacyjną, elektryczną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dysponuje ww. dokumentacją tylko w wersji PDF.

Pytanie 11:

Czy Zamawiający udostępni miejsce w budynku archiwum na usytuowanie baterii butli?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że miejsce usytuowania baterii butli będzie przedmiotem projektu uzgodnionego z Zamawiającym, przy czym Zamawiający dopuszcza usytuowanie butli wewnątrz budynku.

Pytanie 12:

Czy system wentylacji jest wyposażony w awaryjny system zatrzymania wentylacji (STOP, awaryjny) do zatrzymania wentylacji przed gaszeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system wentylacji jest wyposażony w system zatrzymania wentylacji Stop.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający ma umowę z firmami serwisującymi system wentylacji i sygnalizacji pożaru? Jeśli tak, to prosimy o podanie kontaktów do tych firm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada umowę z firmami serwisującymi. Wybrany Wykonawca otrzyma możliwość kontaktu z ww. firmami.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający udostępni program centrali pożarowej w celu modyfikacji oprogramowania?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że system współpracy centrali pożarowej z instalacją gaszenia gazem powinien być ujęty w projekcie i zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Pytanie 14:

Zamawiający wymaga systemu gaszenia na gaz obojętny. Prosimy o informację czy ma to być system o stałym ciśnieniu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w gestii Wykonawcy jest sporządzenie kompletnego projektu wielobranżowego wykonania instalacji gaszenia gazem, w którym ciśnienie gazu wypływającego z dysz jest stałe.

II. W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert:

1. Punkt 15.17 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Koperta powinna być zaadresowana na adres:

**Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa**

**Budowa instalacji gaszenia gazem wraz z wykonaniem dokumentacji budowlano-wykonawczej
w Bibliotece Oryginałów Dokumentów Geologicznych w Halinowie
(Sygn. Postępowania: EZP-240-57/2020)**

Nie otwierać przed godziną 10:15 9 września 2020 r.

2. Punkt 16.2 SIWZ otrzymuje brzmienie: „**Termin składania ofert upływa 9 września 2020 r. o godz. 10:00**”.

3. Punkt 16.5 SIWZ otrzymuje brzmienie: „**Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 9 września 2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego w bud. A, pok. nr 230.**”

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert. Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

W wyniku dokonanej zmiany treści SIWZ Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04.09.2020 r.

dokument podpisany elektronicznie

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych

Izabela Hęclik