

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: zapytania ofertowego pn.: dostawa wraz z transportem, rozładunkiem i montażem modułów regałowych do archiwum próbek geologicznych w Leszczach, gmina Kłodawa, powiat kolski, nr EZ-244/18/2015

Pytania:

Dopuszczicie Państwo ofertę na regał ocynkowany o konstrukcji zaczepowej? Wymagania wytrzymałościowe będzie spełniał z nawiązką.

Jeśli tak to:

- czy będą to osobne kolumny, czy jak na fotografiach rzędy? Proszę podać długość tych rzędów, lub ilość kolumn w poszczególnych rzędach, jest to istotne dla ceny.
- czy, jak na załączonych fotografiach, skrzynka musi być podparta w 4 punktach? Nie wystarczą 3 lub 2 podparcia?

Odpowiedzi:

1. Nie dopuszcza się regałów o konstrukcji zaczepowej.
2. Kolumny będą ustawione w rzędach. W rzędzie będzie około 5-7 kolumn.
3. Dopuszcza się 3 podparcia skrzynki.

SAMODZIELNA
SEKCJA INWESTYCJI, REMONTÓW
KIEROWNIK

mgr inż. *Zdzisław* Nowogórski