



Państwowy Instytut Geologiczny  
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna  
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-244-9/2019/...../19/AM

Dot. wniosku Nr CRZP-240-1902/2018; Nr CRZP-240-1903/2018

**Dotyczy zapytania ofertowego na: usługę konserwacji systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania (SSP) w budynkach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie zlokalizowanych przy ul. Rakowieckiej 4 i ul. Jagiellońskiej 76.**

**Sygn. postępowania: NZP-244-9/2019**

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Czy do konserwacji izotopowych czujek dymu zainstalowanych w Państwa obiekcie nie będą wymagane uprawnienia Państwową Agencją Atomistyki które obejmują te czujki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do wykonania czynności konserwacji izotopowych czujek dymu (jonizacyjne czujki dymu) wymagane jest posiadanie uprawnień Państwowej Agencji Atomistyki.

**ZASTĘPCA KIEROWNIKA**  
**Biura Zamówień Publicznych**

**mgr Patrycja Pabich**