



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-244-146/2019/1034/19/AM

Warszawa, dnia 20 września 2019 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę i wymianę akumulatorów oraz elementów eksploatacyjnych w zasilaczu awaryjnym UPS w budynku B w Warszawie, ul. Rakowiecka 4

Sygn. postępowania: NZP-244-146/2019 (Dot. wniosku Nr CRZP-240-1414/2019)

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Proszę podać o jaki typ UPS oraz jakie i ile baterii.
Pozwoli to nam ocenić zasadność startu w przetargu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana akumulatorów oraz elementów eksploatacyjnych w zasilaczu awaryjnym UPS w budynku B w Warszawie, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, tj.:

„Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i wymiana akumulatorów oraz elementów eksploatacyjnych w zasilaczu awaryjnym UPS w bud. B na terenie PIG-PIB w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4.

- dostawa akumulatorów AGM 65Ah 12V– 48 szt. żywotność > Very Long Life,
- usługa wymiany akumulatorów kpl.1,
- Komplet elementów eksploatacyjnych dla 3 modułów zasilacza UPS (wentylatory, kondensatory AC i DC) - kpl. 1,

Fan 230VAC 16W d=120mm		1
Fan 48VDC 372m3/h 119x38		3
Capacitor 8200uF 450VDC Elco		4
Capacitor 250uF 400VAC		3
Capacitor 1uF 1200VDC snubber		3

- wymiana płyt filtrujących dla głównych podzespołów,

PCB NW22061x1 Booster Input Filter		1
PCB NW22170x EMI Filter		1
PCB NW22031x Elco		1

- Usługa wymiany elementów eksploatacyjnych - kpl. 1."

Ponadto Zamawiający informuje, że elementy i ilości podlegające wycenie wskazane zostały w Załączniku nr 2a formularza oferty - Formularz cenowy.

Zamawiający informuje, że posiadany przez Zamawiającego zasilacz awaryjny UPS to Tajfun Eco Maxi 60 kVA.

Jednocześnie informujemy, że przedmiotowe postępowanie wyłączone jest z obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Biura Zamówień Publicznych
Patrycja Pabich
mgr Patrycja Pabich