



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna



NZP-244-25/2020/185/20/AM

Warszawa, dnia 21 lutego 2020 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na: dostawę 2 kompletów instalacji klimatyzacyjnej wraz z montażem do pomieszczeń Archiwum Dokumentów Geologicznych w siedzibie PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4.

Sygn. postępowania: NZP-244-25/2020 (Dot. wniosku Nr CRZP-240-242/2020)

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Piszę w sprawie zapytania ofertowego na dostawę 2 kompletów instalacji klimatyzacyjnej wraz z montażem do pomieszczeń Archiwum Dokumentów Geologicznych w siedzibie PIG-PIB w Warszawie, ul. Rakowiecka 4, proszę o informację na którym piętrze znajduje się pomieszczenie, w którym ma być wykonany montaż klimatyzatorów,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że montaż klimatyzatorów należy wykonać w pomieszczeniu nr 50 w budynku im. Jana Wyżykowskiego przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie zlokalizowanym na wysokim parterze (wysokość pomieszczenia ok. 5 m). Lokalizacja jednostki zewnętrznej przewidziana jest na dachu nad pomieszczeniem nr 50 (możliwość wejścia na dach).

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
[Signature]
mgr Katarzyna Heclik