



NZP-244-62/2020/600/20/AM

Warszawa, dnia 03 czerwca 2020 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na: wykonanie przeglądu konserwacyjnego systemu bezprzerwowego zasilania – UPS dla Oddziału Karpackiego PIG-PIB w Krakowie, ul. Skrzatów 1, Sygn. postępowania: NZP-244-62/2020

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytania wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

1) W zakresie przeglądu należy: sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów metodą wstępnego obciążenia. Czy obciążenie akumulatorów ma się odbyć bezpośrednio na odbiorach Zamawiającego czy przy zastosowaniu zewnętrznej obciążnicy?

2) W zakresie przeglądu należy: kontrola funkcjonalna tyrystorów, diód, transformatorów, komponentów filtrów jeżeli przekraczają określone parametry projektowe wymiana: filter Capacitors DC, filter Capacitors AC. Czy w kwocie oferty mają być z góry założone ceny za wymianę tych filtrów, czy będzie można przedstawić osobną ofertę dopiero po przeprowadzonym przeglądzie?

Odpowiedź:

Ad.1)

Zamawiający, informuje, że sprawdzenie stanu technicznego akumulatorów metodą wstępnego obciążenia musi się odbyć przy zastosowaniu zewnętrznej obciążnicy.

Ad. 2)

Zamawiający, informuje, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu konserwacyjnego systemu bezprzerwowego zasilania. Ewentualna wymiana oraz wycena poszczególnych elementów, które należało będzie wymienić nie stanowi przedmiotu niniejszego postępowania.

dokument podpisany elektronicznie

KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
mgr Izabela Hęćlik