



Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy

państwowa służba geologiczna
państwowa służba hydrogeologiczna

Dot. Wniosku: Nr CRZP-26-285/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Zamawiający:
*Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, przesyła zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych na: **Usługę konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Halinowie zlokalizowanych przy ul. Okuniewskiej 1.***
2. Opis przedmiotu zamówienia: stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3. Miejsce realizacji zamówienia: zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
4. Termin wykonania zamówienia: **przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2023 roku.**
5. Wymagania dla Wykonawców:
 - 1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia działań i czynności, jeżeli przepisy nakładają posiadania takich uprawnień:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie wydane na podstawie Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1792), przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze izotopowych czujek dymu.
 - 2) doświadczenie: w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)** - z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należyście.
 - 3) wymagania dot. osób: będzie dysponował jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest, aby osoba wykonująca konserwację posiadała uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i elektryczne dozоровe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym zgodnie z aktualnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym uprawniającym do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828 z późn. zm.).
 - 4) wymagania dot. sprzętu: nie dotyczy.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena: 100% Sposób obliczenia wartości punktowej:
$$\text{Cena (C)} = \frac{\text{najniższa cena}}{\text{cena oferty badanej}} \times 100 \text{ pkt.}$$

Maksymalna liczba punktów w tym kryterium wynosi 100 pkt.
7. Istotne postanowienia umowy: (gwarancja, terminy, warunki odbioru i płatności, przewidywane zmiany w umowie oraz warunki tych zmian): stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
8. Oferty na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy przesłać na adres: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
9. Do oferty należy dołączyć:
 - a) **dokumenty formalne Wykonawcy**, takie jak: aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania

wpisu do tego rejestru), umowa konsorcjum (w przypadku Wykonawców zamierzających wspólnie realizować zlecenie). Zamawiający zastrzega sobie prawo samodzielnego pobrania ww. dokumentu, jeżeli może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.). Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wraz z tłumaczeniem na język polski.

- b) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony (zakres umocowania).
 - c) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz usług” stanowiący **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania ofertowego wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi.
 - d) Wypełniony i podpisany załącznik „Wykaz osób” stanowiący **Załącznik nr 4** do niniejszego zapytania ofertowego.
 - e) **Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu.**
 - f) **Dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego.**
10. Termin składania ofert upływa dnia **09 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.**
 11. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 12. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Anna Muszakowska tel. (22) 459-26-43, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00, e-mail: anna.muszakowska@pgi.gov.pl.
 13. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny zostać oznaczone i opisane jako „tajemnica przedsiębiorstwa”. W powyższej sytuacji należy wraz z ofertą złożyć stosowne uzasadnienie.
 14. Inne informacje:
 - 1) Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert.
 - 2) Oferty w postępowaniu są jawne.
 - 3) Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty lub wycofać złożoną przez siebie ofertę, poprzez zawiadomienie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Oferta wraz z załącznikami musi być sformułowana w języku polskim, w sposób czytelny, logiczny, pisemnie przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym Wykonawca musi złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie się opierał na tekście przetłumaczonym na język polski. W przypadku uzyskania dokumentów, o których mowa w ust. 9 a) zapytania ofertowego w języku obcym, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski.
 - 5) Wszystkie ceny będą określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności będą realizowane w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 - 6) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli zapytanie ofertowe jest udostępnione na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
 - 7) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz uzupełniania żądanych dokumentów i oświadczeń.
 - 8) Zamawiający zastrzega sobie prawo poprawienia w ofercie Wykonawcy: oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych oraz innych omyłek niepowodujących istotnych zmian. W przypadku wystąpienia omyłek rachunkowych, za prawidłowe Zamawiający przyjmie ceny jednostkowe netto i dokona przeliczenia oferty zgodnie ze sposobem wskazanym w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego (Formularz oferty).
 - 9) Oferty złożone pod warunkiem, po terminie oraz oferty wariantowe (alternatywne) zostaną odrzucone.
 - 10) Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał inne zamówienie na rzecz PIG-PIB.
 - 11) Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, jeżeli cena oferty (lub jej istotne części składowe) wydaje się rażąco niska w szczególności w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny.
 - 12) Jeżeli w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jest cena i nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż w złożonych ofertach.

- 13) Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w pierwszej kolejności punktowej oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym, a następnie zbadania pod kątem spełniania wymagań wskazanych w zapytaniu ofertowym tylko oferty Wykonawcy, który otrzymał najwyższą liczbę punktów w ramach kryteriów oceny ofert. Pozostałych ofert Zamawiający może nie badać.
 - 14) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została uznana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
 - 15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania bez podania przyczyny oraz do unieważnienia postępowania.
 - 16) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia zamówienia w przypadku nie otrzymania dwóch ważnych ofert. Zamawiający zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do powtórzenia postępowania.
15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, tel. (+48) 22 45 92 000, fax. tel. (+48) 22 45 92 001, email biuro@pgi.gov.pl;
 - administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@pgi.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby PIG-PIB;
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie **art. 6 ust. 1 lit. c RODO** w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na **Zamawiającym**;
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o **art.18 oraz art. 74 ustawy PZP**;
 - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z **art. 78 ust. 1 PZP**, przez okres **4 lat** od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
 - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do **art. 22 RODO**;
 - posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie **art. 15 RODO** prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie **art. 16 RODO** prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 - c. na podstawie **art. 18 RODO** prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w **art. 18 ust. 2 RODO**, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d. prawo do wniesienia skargi do **Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych**, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy **RODO**;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - a. w związku z **art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO** prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c. na podstawie **art. 21 RODO** prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest **art. 6 ust. 1 lit. c RODO**;

- Jednocześnie **Zamawiający** przypomina o ciążyącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną **Zamawiającemu** w związku z prowadzonym postępowaniem i które **Zamawiający** pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w **art. 14 ust. 5 RODO**.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek
Warszawa, dnia 01.04.2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Zakres konserwacji systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Zamawiającego (PIG – PIB) w Halinowie zlokalizowanych przy ul. Okuniewskiej 1:

a) budynek magazynowo -administracyjny – 1388 m² o pow. użytkowej:

Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru:

- centrala POLON 4100	kpl. 1,
- optyczne czujki dymu DOR 4043	szt. 3,
- optyczne uniwersalne czujki dymu DUR 4043	szt. 11,
- ręczne ostrzegacze pożarowe	szt. 1,
- sygnalizatory SA – K6	szt. 1.

1. Konserwacja systemu sygnalizacji p. pożarowej i oddymiania:

I. Czynności bieżące - wykonywane w zależności od przypadków losowych tj.: wymiana uszkodzonych sygnalizatorów pożaru, gniazd adresowalnych, szybki w ręcznych ostrzegaczach, czyszczenie elementów systemów.

II. Czynności okresowe przeprowadzane raz na miesiąc:

Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru wg DTR producenta, instrukcji producenta, układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą a w szczególności:

- sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
- sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
- sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
- sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralkach,
- sprawdzenie automatycznego i ręcznego układu oddymniającego.

III. Czynności okresowe przeprowadzane raz na kwartał:

- 1) Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru wg DTR producenta, układu zasilającego, instrukcji producenta, układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą, a w szczególności:

- sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
- sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru,
- sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
- sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralkach;

- 2) Sprawdzenie linii dozoru: sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania;
- 3) Sprawdzenie połączeń linii dozoru: sprawdzenie łączówek, stan styków;
- 4) Sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych;
- 5) Test central;
- 6) wydruk z testu systemu.

IV. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku:

Sprawdzenie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych:

- czujek dymu - imitatorem dymu,
- czujek temperatury - imitatorem temperatury,
- czujek płomienia - imitatorem płomienia,
- czujek liniowych typ DOP- ustawienie czułości,
- wskaźników zadziałania -przy wykonywaniu czynności wymienionych w pkt. a-d,
- ręczne ostrzegacze pożaru - przez wciśnięcie przycisku,
- elementy adresowane - w zależności od rodzaju czujki.

- V. Wyniki badań okresowych, czynności konserwacyjne i wszelkie inne naprawy wraz z datami ich wykonania odnotowane są w książce obsługi systemu sygnalizacji pożaru.

Do protokołu badań dołączony jest wydruk z testów systemu.

- VI. Przyjazd konserwatora i naprawa wykonywana jest w dniu zgłoszenia. Czas dojazdu do awarii określa się do 3 godziny. W przypadku zgłoszeń dokonanych po godz. 18 naprawa wykonywana jest w dniu następnym.
- VII. Wszelkie inne naprawy np.: dewastacja instalacji przewodowej, kabli itp. wykonywane są odpłatnie w miarę możliwości na bieżąco lub w uzgodnionym terminie(po uprzedniej akceptacji naprawy przez Zamawiającego).
- VIII. Szkolenia przypominające obsługę systemów lub szkolenia nowych pracowników prowadzone są na bieżąco lub w uzgodnionym terminie, nie częściej niż raz w miesiącu.
- IX. Na życzenie Zamawiającego konserwator wystawia zaświadczenie o stanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) uprawniające do ubiegania się o zniżkę opłat ubezpieczeniowych.

b) budynek Biblioteki Oryginałów – 652 m2 pow. Użytkowej:

Urządzenia systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania:

- Centrala Polon 4100	kpl. 1
- optyczne czujki dymu DUR 4046	szt. 2
- ręczne ostrzegacze pożarowe	szt. 1
- czujka liniowa dymu DOP 6001	kpl. 2

1. Konserwacja systemu sygnalizacji p. pożarowej i oddymiania:

I. Czynności bieżące - wykonywane w zależności od przypadków losowych tj. wymiana uszkodzonych sygnalizatorów pożaru, gniazd adresowalnych, szybki w ręcznych ostrzegaczach, czyszczenie elementów systemów.

II. Czynności okresowe przeprowadzane raz na miesiąc:

Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru wg DTR producenta i ich parametrów, układów zasilających, instrukcji producenta jej parametrów, układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą, a w szczególności:

- a) sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
- b) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
- c) sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
- d) sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralkach.

III. Czynności okresowe przeprowadzane raz na kwartał:

- 1) Sprawdzenie centrali sygnalizacji pożaru wg DTR producenta i ich parametrów, układów zasilających instrukcji producenta jej parametrów układu zasilającego łącznie z ewentualną naprawą, a w szczególności:

- a) sprawdzenie zasilania central oraz wewnętrznych napięć zasilających,
- b) sprawdzenie układów liniowych na kryterium dozoru, zwarcia, przerwy, pożaru oraz zadziałania siłownika,
- c) sprawdzenie blokady alarmów uszkodzeniowych w czasie pożaru,
- d) sprawdzenie układu kontrolującego doziemienie w centralkach;

- 2) Sprawdzenie linii dozoru: sprawdzenie czujek, ręcznych ostrzegaczy pożaru, wskaźników zadziałania. 40% elementów systemu), Sprawdzenie połączeń linii dozoru: sprawdzenie łączówek, stan styków;
- 3) Sprawdzenie prawidłowości działania elementów adresowalnych;
- 4) Test central;
- 5) Wydruk z testu systemu.

IV. Czynności konserwacyjne wykonywane raz w roku:

Sprawdzenie działania wszystkich ostrzegaczy pożarowych:

- a) czujek dymu - imitatorem dymu,
- b) czujek temperatury - imitatorem temperatury,
- c) czujek płomienia - imitatorem płomienia,

- d) czujek liniowych typ DOP- ustawienie czułości,
- e) wskaźników zadziałania -przy wykonywaniu czynności wymienionych w pkt. .a-d,
- f) ręczne ostrzegacze pożaru - przez wciśnięcie przycisku,
- g) elementy adresowane - w zależności od rodzaju czujki,
- h) wydruk z testu systemu.

V. Wyniki badań okresowych czynności konserwacyjne i wszelkie inne naprawy wraz z datami ich wykonania odnotowane są w książce obsługi systemu sygnalizacji pożaru.

Do protokołu badań dołączony jest wydruk z testów systemu.

VI. Przyjazd konserwatora i naprawa wykonywania jest w dniu zgłoszenia. Czas dojazdu do awarii określa się do 3 godziny. W przypadku zgłoszeń dokonanych po godz. 18 naprawa wykonywana jest w dniu następnym.

VII. Wszelkie inne naprawy np.: dewastacja instalacji przewodowej, kabli itp. wykonywane są odpłatnie w miarę możliwości na bieżąco lub w uzgodnionym terminie (po uprzedniej akceptacji naprawy przez Zamawiającego).

VII. Szkolenia przypominające obsługę systemów lub szkolenia nowych pracowników prowadzone są na bieżąco lub w uzgodnionym terminie, nie częściej jednak niż raz w miesiącu.

IX. Na życzenie Zamawiającego konserwator wystawia zaświadczenie o stanie instalacji uprawniające do ubiegania się o zniżkę opłat ubezpieczeniowych.

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.....
 (pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:
 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY
 - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
 00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

.....
 działając w imieniu i na rzecz:

.....
 w odpowiedzi na ogłoszenie nr **EZP.26.39.2021 (CRZP-26-285/2021)** dotyczące: **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Halinowie zlokalizowanych przy ul. Okuniewskiej 1**, składamy niniejszą ofertę.

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytnym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

wyliczoną zgodnie z poniższą tabelą:

Przedmiot zamówienia (zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)	Cena netto za 1 miesiąc w PLN	Maksymalna liczba miesięcy	Wartość netto w PLN	Wartość VAT w PLN	Wartość brutto w PLN
1	2	3	4=2x3	5	6=4+5
Świadczenie usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)	zł	24	zł	zł	*.....z

Szacunkowe ilości wskazane w tabeli służą tylko i wyłącznie obliczeniu ceny oferty i porównaniu ofert. Podane ilości mogą ulec zmianie. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie.

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia **przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2023 roku.**
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.
4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.
5. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
6. Załącznikami do niniejszego formularza są:
- f) Wykaz usług,
 - g) Wykaz osób,
 - h) Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu,
 - i) Dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego.

7. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

(imię i nazwisko)

tel., e-mail

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy
 lub upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ USŁUG

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....
 (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Halinowie zlokalizowanych przy ul. Okuniewskiej 1**, oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech (3) lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaliśmy co najmniej 2 usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia tj. **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)**, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 2) zapytania ofertowego.

Poniżej wykaz zrealizowanych usług:

L.p.	Przedmiot zrealizowanej usługi	Nazwa i adres podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana	Data wykonania usługi dd/mm/rok
1.	Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)		
2.	Usługa konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)		

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione usługi zostały wykonane należycie.

W przypadku, gdy usługa była realizowana dla PIG-PIB, Zamawiający nie wymaga składania dokumentów potwierdzających wykonanie tych usług.

....., dnia

.....
 podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy

.....
 Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców
 ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWAŁY ZAMÓWIENIE

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....

.....

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na **usługi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Halinowie zlokalizowanych przy ul. Okuniewskiej 1**, będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w pkt 5 ppkt 3) zapytania ofertowego:

Osoby skierowane do realizacji zamówienia			
L.p.	Imię i Nazwisko	Zakres uprawnień	Kwalifikacje Numer, nazwa i termin ważności Zaświadczenia/Świadectwa Kwalifikacyjnego
1.		Uprawnienia elektryczne eksploatacyjne (E) i uprawnienia elektryczne dozоровe (D) w zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolnopomiarowym uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV, określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828).	w załączeniu dokument potwierdzający, że osoba, która będzie realizowała zamówienie posiada uprawnienia wymagane, zgodnie z pkt 5 ppkt 3 zapytania ofertowego.

Wykonawca dodaje wiersze według potrzeb.

....., dnia

.....
*podpis Wykonawcy lub
 upoważnionego przedstawiciela
 Wykonawcy*

Istotne postanowienia umowy
Umowa nr CRZP-26 -/2021
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE EZP.26.39.2021

zawarta w dniu2021 roku w Warszawie pomiędzy/zawarta pomiędzy:

Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000122099, NIP 5250008040, Regon: 000332133, reprezentowanym przez/w imieniu którego działającą:

.....
 zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym**,
 a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)*

Spółką z siedzibą w przy ulicy, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy..... w, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:, NIP, Regon, reprezentowaną przez:

.....
 zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej)*

panem/panią adres do doręczeń:, ul. działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą, adres prowadzenia działalności, ul., NIP:, Regon, reprezentowanym/ą przez: (na mocy)

zwanym/zwaną w dalszej części umowy **Wykonawcą**,

(w przypadku spółki cywilnej)*

panem/panią adres do doręczeń:, ul. działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą, adres prowadzenia działalności, ul., NIP:, Regon, reprezentowanym/ą przez: (na mocy)

panem/panią adres do doręczeń:, ul. działającym/ą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą, adres prowadzenia działalności, ul., NIP:, Regon, reprezentowanym/ą przez: (na mocy)

wspólnikami spółki cywilnej, NIP

zwanymi w dalszej części umowy **Wykonawcą**

zwanymi także łącznie **Stronami**.

W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) oraz zgodnie z §18 ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym (Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 32 Dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 26 października 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym z późn. zm. została zawarta umowa (dalej „umowa”) o treści następującej:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji **usługę konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP)** w budynkach należących do Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego zlokalizowanych w Halinowie przy ul. Okuniewskiej 1.
2. Szczegółowy zakres usługi, o której mowa w ust. 1 oraz wykaz obiektów określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
3. Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji usługi zawiera Oferta Wykonawcy z dnia r. stanowiąca **załącznik nr 2** do niniejszej umowy.

§ 2. Termin realizacji

1. Usługa określona w §1 będzie świadczona **przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2023 roku.**
2. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 6.00 do godz. 18.00.
3. Postanowienie ust. 2 nie ma zastosowania w przypadkach awarii, które usuwane są całodobowo we wszystkie dni tygodnia.

§ 3. Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
 - a) realizacja umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z uwzględnieniem dokumentacji technicznej urządzeń i ich stanu technicznego,
 - b) utrzymanie urządzeń objętych przedmiotem umowy w sprawności technicznej,
 - c) dokonywanie czynności okresowych (raz na miesiąc oraz na kwartał) oraz czynności konserwacyjnych (raz w roku), zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym **Załącznikiem nr 1** do niniejszej umowy,
 - d) usuwanie drobnych usterek i awarii,
 - e) sporządzanie protokołów, o których mowa w § 5 ust. 7 umowy,
 - f) dokonywanie niezbędnych wpisów w dokumentacji urządzeń/książkach obsługi systemu sygnalizacji pożaru,
 - g) uporządkowanie miejsca po zakończeniu czynności związanych z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy oraz sprzątnięcie i wywiezienie odpadów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 - h) pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania prac niewchodzących w zakres niniejszej umowy wraz z kalkulacją kosztów,
 - i) dostarczanie w miarę potrzeb i w ilościach niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, materiałów/elementów eksploatacyjnych,
 - j) przeprowadzanie szkoleń dla pracowników Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia awarii w terminach wskazanych w OPZ. Czas dojazdu do miejsca awarii określa się na 3 godziny od zgłoszenia dokonanego przez Zamawiającego.
3. Zamawiający jest uprawniony do wyrażenia zgody na przedłużenie czasu usunięcia awarii, o którym mowa w ust. 2 powyżej, w uzasadnionych przypadkach niezależnych od Wykonawcy.
4. Jeżeli w trakcie wykonania niniejszej umowy, zajdzie konieczność wykonania napraw/wymiany elementów, wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, Wykonawca informuje pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac niewchodzących w zakres niniejszej umowy oraz przedstawia kosztorys naprawy/wymiany. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania naprawy/wymiany po uzyskaniu od Zamawiającego pisemnej akceptacji przedstawionego kosztorysu i odrębnego zlecenia.
5. Każdorazowo Wykonawca dokonuje czynności zabezpieczających a jeśli awaria urządzeń uniemożliwia dostęp na terenie/do obiektu Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia drożności przejścia/przejazdu w ciągu 48 godzin od zgłoszenia awarii.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane przez siebie usługi na okres 24 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 7 - obejmującego daną usługę objętą gwarancją. W przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania napraw części zamiennych Wykonawca udziela na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta, jednak na nie krótszej niż 12 miesięcy.
7. Naprawie bądź wymianie na koszt Wykonawcy podlegają materiały, urządzenia, wyposażenie, których wadliwość lub uszkodzenie wystąpiły w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, jak również wszelkie materiały, urządzenia, wyposażenie i sposób wykonania usługi wchodzące w zakres objęty umową, których uszkodzenie zostało spowodowane przez wadliwe materiały, urządzenia, wyposażenie lub sposób wykonania usługi przez Wykonawcę.
8. Wykonawca oświadcza, że:
 - a) zapoznał się z niezbędnymi dokumentami oraz dokonał oględzin urządzeń objętych przedmiotem umowy,
 - b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszej umowy.
9. Zamawiający zobowiązany jest do:
 - a) współpracy z Wykonawcą umożliwiającej należyte wykonanie zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy,
 - b) udostępnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń,

- c) udostępnienia Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji i posiadanej dokumentacji technicznej w zakresie urządzeń objętych przedmiotem umowy,
- d) dokonywania odbiorów i zapłaty wynagrodzenia za należycie i zgodnie z umową wykonaną usługę.

§ 4. Zasady realizacji

1. Z uwzględnieniem ust. 2 poniżej, osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, w tym do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych w czasie godzin pracy Zamawiającego oraz do podpisywania protokołów odbioru jest, nr tel.:, e-mail:
2. W dni wolne od pracy oraz w godzinach nocnych osobą upoważnioną do wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, oprócz przedstawiciela wskazanego w ust. 1, jest pracownik ochrony Zamawiającego.
3. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy jest:, tel.:, e-mail:
4. Wszelkie wezwania związane z wystąpieniem awarii należy kierować na numer stacjonarny/komórkowy nr...../, e-mail (wezwania całodobowe).
5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 3 powyżej, nie wymaga zmiany umowy a jedynie powiadomienia drugiej Strony dokonywanego pisemnie lub na adres poczty elektronicznej.
6. Do zmiany osób, wskazanych w Ofercie („Wykaz osób, które będą realizowały zamówienie”) stosuje się postanowienia ust. 5 powyżej, z tym zastrzeżeniem, że wskazana nowa osoba obowiązana jest posiadać uprawnienia i kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej umowy.
7. W przypadku wezwania Wykonawcy w sytuacjach awaryjnych, godzina przyjazdu musi być potwierdzona na przez przedstawiciela Zamawiającego lub przez pracownika ochrony, gdy wezwanie nastąpiło w okolicznościach, o których mowa w ust. 2.
8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu wszelkich szkód wyrządzonych działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, w tym szkód wyrządzonych osobom trzecim.
9. Wykonawca nie odpowiada za wypadki spowodowane własną nieostrożnością Zamawiającego, eksploataowaniem niesprawnego urządzenia lub nieumiejętną obsługą.
10. Zamawiający obowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń Wykonawcy wynikających z obowiązujących przepisów bezpieczeństwa.

§ 5. Wynagrodzenie

1. Za prawidłowe wykonanie czynności określonych niniejszą umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy **ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne** w wysokości netto: (słownie:.....złotych), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości 23% (..... zł), co daje łącznie kwotę brutto zł (słownie: złotych), zgodnie z Ofertą Wykonawcy z dnia2021 r. stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszej umowy..
2. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. W przypadku, gdy usługa nie będzie wykonywana przez cały miesiąc kalendarzowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulega proporcjonalnemu obniżeniu do liczby dni w danym miesiącu.
3. W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT, Wykonawca jest upoważniony do wystawienia faktury z aktualnie obowiązującą na dzień jej wystawienia stawką VAT.
4. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 12 poniżej, w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym powyżej mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności koszty dojazdów, materiałów niezbędnych do prowadzenia bieżących konserwacji.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP
6. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem czynnym VAT i posiada NIP:
7. Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, z dołu, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę, po podpisaniu przez obie strony miesięcznego protokołu, potwierdzającego wykonanie umowy w danym miesiącu.
8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy (wskazany na fakturze) w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowej pod względem merytorycznym i formalnym faktury, wraz z podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawiciela Zamawiającego protokołem z wykonanej konserwacji.
9. Strony akceptują wystawianie i doręczanie faktur w formie elektronicznej w formacie pdf zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj.. Dz.U. z 2020 poz. 106, z późn. zm.). Faktury będą wysyłane na adres e-mail Zamawiającego: sekretariat.ea@pgi.gov.pl przy użyciu komunikatu zwrotnego/autorespondera.

10. Wykonawca nie może przenieść swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
11. Za datę zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
12. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej, nie obejmuje kosztów napraw wykraczających poza zakres przedmiotu niniejszej umowy, o których mowa w § 3 ust. 4.
13. Zamawiający niniejszym oświadcza, iż w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8.03.2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U z 2021 roku poz.424) posiada status dużego przedsiębiorcy.
14. *Wykonawca oświadcza, że jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, zatrudniającą pracowników, zawierającą umowy zlecenie lub umowy o świadczenie usług, i tym samym nie zachodzi konieczność przedkładania przez niego, na potrzeby niniejszej umowy, informacji, o której mowa w art 8b ust. 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku zmiany w wyżej wymienionych warunkach wykonywania działalności, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego, oraz do przedłożenia w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej informacji o liczbie godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia, nie później niż w terminie przedłożenia Zamawiającemu faktury lub innego dokumentu księgowego. *(jeśli dotyczy)*

§ 6. Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) w wysokości dwukrotności łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
 - b) z tytułu zwłoki w przystąpieniu do usunięcia awarii (ponad czas dojazdu określony w § 3 ust. 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10,00 zł za każde rozpoczęte 60 minut opóźnienia,
 - c) w przypadku naruszenia innych postanowień niniejszej umowy, w wysokości 5% łącznego miesięcznego ryczałtowego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Uiszczenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
3. W razie wystąpienia opóźnienia w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.
4. Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego przewyższającego kary umowne.
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 umowy, choćby niewymagalnego, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
6. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w niniejszym paragrafie zarówno wszystkich łącznie jak i każdego z osobna, przy czym łączna wysokość kar umownych przysługująca Zamawiającemu z tytułu niewłaściwej realizacji niniejszej Umowy nie może przekroczyć 3,5 krotności łącznego miesięcznego wynagrodzenia umownego brutto.
7. Ponadto, niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia zastępczego wykonania lub usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy może zagrazić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 ust. 1. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za czas wykonywania umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, jeśli Zamawiający będzie zalegał z zapłatą wynagrodzenia za okres powyżej dwóch miesięcy.
3. Zamawiający, w terminie do dnia określonego jako termin realizacji, może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w całości lub części (ex nunc) w przypadku:
 - a) niewykonania przez Wykonawcę przeglądu/czynności konserwacji w uzgodnionym terminie,
 - b) przekroczenia czasu reakcji, o którym mowa w § 3 ust. 2, o ponad 180 minut,
 - c) postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji lub zajęcia majątku (w tym wierzytelności) Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonanie umowy,

- d) zaprzestania – choćby faktycznego – prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
 - e) w przypadku trzykrotnego stwierdzenia nienależytego wykonywania postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę (w innych przypadkach niż określone w lit. a-d powyżej).
4. Zawiadomienie o odstąpieniu od umowy/rozwiązaniu umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8. Ochrona danych

1. Zamawiający udostępnia Wykonawcy dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania udostępnionych przez Zamawiającego danych osobowych zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego o ochronie danych osobowych, *w szczególności z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.*
3. Wykonawca oświadcza, że stosuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
4. Zakres udostępnianych danych osobowych obejmuje dane pracowników w zakresie: imienia, nazwiska, adresu mailowego, numeru telefonu
5. Udostępnione przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy w zakresie świadczenia usług, o których mowa w §1.
6. Wykonawca zobowiązuje się, przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, *w szczególności zgodnie z art. 32 RODO.* Wykonawca poinformuje na piśmie Zamawiającego o zastosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z art. 32 RODO.
7. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu udostępnionych danych osobowych.
8. Wykonawca zapewni, że osoby, które będą zaangażowane w czynności przetwarzania danych osobowych w ramach jego organizacji:
 - a) otrzymają pisemne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych;
 - b) będą zaznajomione z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych (z uwzględnieniem ich ewentualnych zmian) oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie;
 - c) będą dokonywały czynności przetwarzania danych osobowych wyłącznie na polecenie Administratora;
 - d) zobowiążą się do bezterminowego zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz stosowanych przez Wykonawcę sposobów ich zabezpieczenia, o ile taki obowiązek nie wynika dla nich z odpowiednich przepisów.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy udostępnionych danych osobowych także po ustaniu niniejszej umowy.
10. Wykonawca, uwzględniając charakter przetwarzania danych osobowych oraz dostępne mu informacje, ma obowiązek współdziałania z Zamawiającym w wywiązaniu się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO.
11. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych, w szczególności o którym mowa w art. 4 pkt 12 RODO, Wykonawca zobowiązuje się do bezzwłocznego poinformowania Zamawiającego, w formie pisemnej oraz dodatkowo na adres mailowy iod@pgi.gov.pl, o tym fakcie w okresie do 24 godzin, wskazując okoliczności i zakres naruszenia.
12. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace, w trakcie których będą przetwarzane dane osobowe, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców danych osobowych niezgodnie z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
13. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.
14. Wykonawca zapewni w okresie obowiązywania niniejszej umowy pełną ochronę danych osobowych oraz zgodność ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

15. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszego paragrafu.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym paragrafie zastosowanie mają przepisy RODO.
17. Wykonawca oświadcza, że akceptuje postanowienia umowne w zakresie ochrony danych osobowych.

§ 9. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na kwotę **200 000,00 zł** (kopia polisy stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej umowy) i zobowiązuje się do utrzymywania go w nieobniżonej wysokości przez cały czas trwania umowy oraz do okazywania kopii tej polisy w terminie 3 dni od wezwania przez Zamawiającego.
3. Ewentualne spory, które mogą powstać na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Umowę niniejszą sporządzono w 3-ch egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy/Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu jej zawarcia przez Strony, w przypadku, jeśli podpisy Stron nie są złożone jednocześnie, umowa wchodzi w życie z momentem złożenia ostatniego podpisu - jeżeli dotyczy.

Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia,
- 2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy z dnia 2021 r.,
- 3) Załącznik nr 3 – Kopia polisy ubezpieczeniowej.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....