



EZP.26.50.1.2021.AM

Warszawa, dnia 07 kwietnia 2021 roku

Dotyczy zapytania ofertowego na usługę konserwacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w obiektach Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Halinowie zlokalizowanych przy ul. Okuniewskiej 1, oznaczenie sprawy: EZP.26.39.2021

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do treści zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego, zawarte w udzielonej odpowiedzi, uważa się za uzupełnienie lub zmianę treści zapytania ofertowego dokonaną przez Zamawiającego i będą stanowić podstawę dla oceny zgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, przy czym w przypadku gdy:

1. postanowienia odpowiedzi są sprzeczne z treścią zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonej odpowiedzi,
2. postanowienia odpowiedzi precyzują lub uzupełniają treść zapytania ofertowego, za obowiązujące w tym zakresie należy przyjąć treść udzielonych odpowiedzi wraz z dotychczasową treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr CRZP-26-285/2021 i wymagań dotyczących konieczności posiadania „Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu.” Proszę o wskazanie zasadności takiego wymagania, gdyż według opisu przedmiotu zamówienia systemy podlegające obsłudze nie posiadają jonizacyjnych czujek dymu – do których wymagane jest w/w zezwolenie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w zapytaniu ofertowym poprzez wykreślenie:

a) w pkt 5 ppkt 1), tj.:

„1) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych w przedmiocie zamówienia działań i czynności, jeżeli przepisy nakładają posiadania takich uprawnień:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada zezwolenie wydane na podstawie Ustawy prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1792), przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrocie, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze izotopowych czujek dymu.”;

b) w pkt 9 ppkt e), tj.:

„e) Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze - izotopowych czujek dymu”;

c) w pkt. 6 ppkt h) Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego (Formularz oferty), tj.:

„h) Zezwolenie wydane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na wykonanie działalności związanej z obrotem, instalowaniu oraz obsłudze urządzeń zawierających źródła promieniotwórcze – izotopowych czujek dymu,”

Powyższe wyjaśnienia i zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Mariola Siwek